АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«15» апреля 2022г.

Дом № 35 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2000 материал стен кирпич

число этажей 6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Меркулов В.В. мастер Козлова Н.Л. Захарченко И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша шиферная

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт входных зон (крыльцо)

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Меркулов В.В. Козлова Н.Л. Захарченко И.