АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» март 2022г.

Дом № 203 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пен.

число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерзалов А.В

мастер: Синегубов А.В. дом.ком: Ломакина Т.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ус люки парапеты ус

б) чердачное помещение и его вентиляция ус ; чистка от мусора.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ус

г) фасад здания ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты ус

е) подвальные помещения чистка от мусора:

ж) отмостки вокруг здания ус

з) система центрального отопления замена тве частично.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена элеватора, 2,3п частично

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечанн.

Выводы и предложения:

замена кне 2,3п - частично.

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: , дом.ком

Гл. инженер