

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 205 по ул. «~~Советская~~ Мерт 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1988 материал стен псм
число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.
зам.ком. Пехарева Ю.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт м/кровли
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания ремонт м/швов
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения гидроизоляция
ремонт коммуникации
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входные зоны
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена гвс 2,3 п
- к) электрохозяйство условия работ в зимних
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии зам.ком: [подпись] [подпись]