АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«10» октябрь 2018 г.

Дом № 215 по ул. Советской

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1989 материал стен панельный

число этажей 9 наличие подвала подвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Председатель Директор Белозёров АН Главный инженер Мерцалов АВ, мастер участка Чупров АВ, Домовой комитет. Белов А

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл. согласен Белов А.С.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл. / неудовлетворительное требует полной уборки помещения от мусора.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл. / неудовлетворительно требует замены и ремонта канализационных труб.

г) фасад здания удовл. согласен Белов А.С

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл. / неудовлетворительное требует полной уборки помещений от мусора

ж) отмостки вокруг здания удовл. согласен Белов А.С.

з) система центрального отопления удовл. согласен Белов А.С.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл. Белов А.С. согласен

к) электрохозяйство удовл. согласен Белов А.С.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Дом требует ремонтных работ канализации и полной уборки подвальных помещений и чердачных помещений.

Представитель комиссии: Директор Белов А.С (домком) Белозёров АН

Члены комиссии: Гл. инженер Мерцалов АВ

мастер участка Чупров АВ

Дом. ком. Белов А