АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» август 2021г.

Дом № 205 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1988 материал стен пан

число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцалов А.В

мастер: Синегубова О.В дом.ком Нечаева Ю.В

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша мяг. сделано - 35м² люки, парапеты - удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов состояние чистое.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания удов разрушений нет

д) входные двери и оконные переплеты двери - нов. по плану окна 3п

е) подвальные помещения нужна чистка.

ж) отмостки вокруг здания удов

з) система центрального отопления в рабочем режиме промывка, опрессовка - сделаны

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: [illegible] дом.ком [illegible]

гл. инженер [illegible] Мерцалов А.В.